

पत्र संख्या 21/10/2019

कार्यालय फायर स्टेशन - कहलगाँव ।

प्रति,

अधिष्ठान अभिनशाम पदाधिकारी,

कहलगाँव ।

सेवा में सर्वश्री PROPEL INTERNATIONAL SCHOOL  
NH-80, PANNUCHAK, GHOGHA (BHAGALPUR)

विषय :- जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में ।

महाराष्ट्र .


आप के प्रतिष्ठान में रखे जाने वाले निम्नांकित प्रारम्भिक आग से निवारण एवं सुरक्षा के उपकरणों की जाँच की गई ।

1. B.C Dry powder fire extinguisher - 3 P.C, 10 kg
2. A.B.C Dry powder fire extinguisher - 3 P.C, 9 kg
3. sand bucket - 4 P.C
4. X
5. X

अतः इनके रिफिलिंग की तिथि से एक वर्ष तक के लिए जाँच पत्र निर्गत किया जाता है। एक वर्ष पूर्ण होने से एक दिन पूर्व ही इनकी पुनः रिफिलिंग किसी मान्यता प्राप्त फर्म से करवाकर इनकी सक्रियता की जाँच इस कार्यालय से करा लेंगे।

  
**PRINCIPAL**  
PROPEL INTERNATIONAL SCHOOL  
NH-80, PANNUCHAK GHOGHA  
BHAGALPUR

  
**MANAGER**  
PROPEL INTERNATIONAL SCHOOL  
NH-80, PANNUCHAK GHOGHA  
BHAGALPUR

विरवागमाज  
  
26.02.2019  
अधिष्ठान अभिनशाम पदाधिकारी  
कहलगाँव

: . :  
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, भागलपुर।

पत्रांक :- .....972...../भागलपुर, दिनांक :- .....23.2.19...../

प्रेषक,

“ई0 रामाज्ञा कुमार”  
कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

प्राचार्य,  
प्रोपेल इन्टरनेशनल स्कूल,  
पन्नुचक, घोघा, भागलपुर।

विषय:-

प्रोपेल इन्टरनेशनल स्कूल, पन्नुचक, घोघा, भागलपुर का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक- 10/19 दिनांक 01.02.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं0-02, भागलपुर के पत्रांक 24 दिनांक 20.02.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कहना है कि प्रोपेल इन्टरनेशनल स्कूल, पन्नुचक, घोघा, भागलपुर के भवन का निरीक्षण कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के द्वारा किया गया। वर्तमान में उक्त स्कूल भवन सरंचनात्मक दृष्टिकोण से सुदृढ़ पाया गया है।

अतः सामान्य परिस्थिति में उक्त स्कूल भवन में पठन-पाठन कार्य के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


विश्वासभाजन

23.2.19  
कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल, भागलपुर।

23/2/19



**PRINCIPAL**  
PROPEL INTERNATIONAL SCHOOL  
NH-80, PANNUCHAK GHOGHA  
BHAGALPUR

  
**MANAGER**  
PROPEL INTERNATIONAL SCHOOL  
NH-80, PANNUCHAK GHOGHA  
BHAGALPUR